（宜野湾市所管分）　　令和2年12月28日現在

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物（防災拠点）】

【庁舎】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	宜野湾警察署庁舎	宜野湾市真志喜2丁目1番3号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」（2001年版）	Is/Iso=0.525 CTU・SD＝0.263	除却	令和3年～ 令和4年	用途指標U=1.25 として診断
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								