

○市負担分

年 度	件 名	内 容	金 額	小 計	合 計
H30年度	1階職員出入口前コンクリート欠損・爆裂補修		97,200	189,000	17,504,992
	ごみステーション修繕		91,800		
H31年度	空調機改修工事	【2階系統 空調室外機不良に対する、修繕】 ユニット3改修（2階研修室系統）、冷媒ガス取替、熱交換機取替、プリント基板取替、インバーター基盤取替	923,724	923,724	
R2年度	厨房換気設備改修工事	【PIPPIのごはん厨房換気設備改修】 （配管・機器取付、天井開口、天井内機器撤去、スパイラルダクト、ブレーカー取付、厨房換気スイッチ取付）	570,000	570,000	
R3年度	2階研修室空調機改修工事	【2階研修室系統 空調機不良に対する、修繕】 ユニット1・2改修（2階研修室系統）、ガス交換、熱交換機取替	1,653,850	2,444,838	
	消防設備等改修工事	【消防設備等改修工事】 （消火水槽減水警報表示配管配線工事、消火ポンプ流量計取替）※令和3年7月消防設備定期検査により不良発覚	790,988		
R4年度	1階空調機修繕工事	【1階空調機修繕工事】 インバーター基板の取替、ファン電動機・プロペラファンの取替、四方向天井カセット形室内機液体サーミスタの取替	726,000	726,000	
R5年度	1階空調機修繕工事	【1階空調機修繕】 熱交換器、前・側板、防錆塗装、サーミスタ取替、圧縮機防音材、クランクケースヒータ、冷媒ガス交換	979,000	7,651,930	
	給水加圧ポンプユニット及び周辺設備修繕工事	【給水関係】 給水加圧ポンプ修繕ユニット修繕、温水循環ラインポンプ取替修繕、電磁弁取替修繕 【プール関係】 メインプールろ過ポンプ修繕、ダイビングプールろ過修繕	6,672,930		
R6年度	1階空調機修繕工事	【1階空調機修繕】 インバータ圧縮機、圧縮機、電磁弁本体、電磁接触器、クランクケースヒータ、冷媒ガス交換	924,000	4,999,500	
	2階空調室内機修繕	【2階空調室内機修繕】 各種サーミスタ交換（電子部品）	770,000		
	消防設備等改修工事	【屋内消火栓設備】 配管、バタ弁、バタチャッキ、フレキシブル等	1,221,000		
	ダイビングプール用水質コントローラー取替工事	【水質コントローラー取替】 水質コントローラー	2,084,500		