

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、次のとおり公表します。

【病院・官公庁舎】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院	宜野湾市 我如古3丁目 867、877番地	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.07$ $C_{tu} \cdot SD=0.43$	—	—	U=1.25
2	宜野湾市庁舎	宜野湾市 野嵩1丁目652	官公庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.22$ $C_{tu} \cdot SD=0.15$	耐震改修	平成31年8月	U=1.5