



給水装置平面図 例（受水槽式給水）

※給湯配管については給湯器メーカーが指定する資材を使用すること


PB	ポリブデン管	
XPEP	架橋ポリエチレン管	
CU	銅管	
HT	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	瞬間湯沸し器には使用不可




※受水槽、高架水槽式給水の場合
量水器口径Φ25以上は、受水槽にBTではなく定水位弁設置
量水器口径Φ30以上からは定水位弁と定流量弁（Φ30は固定式Φ40以上からは可変式）設置



1階 平面図



2階 平面図



R階 平面図

給水装置立面図 例（受水槽式給水）

