

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	001	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	中城村南上原	受水点	宜野湾分岐 系
採水場所	宜野湾市上原一丁目22番8号 うえはら児童公園			

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り				
水温 ℃	24. 9	24. 4	24. 4	27. 4	29. 1	30. 2	29. 0	27. 3	24. 5	21. 6	20. 4	19. 5				
気温 ℃	25. 6	24. 0	24. 9	31. 1	30. 5	29. 0	30. 0	26. 0	18. 5	17. 8	15. 8	23. 7				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 08			0. 02			0. 20			0. 04	0. 20	0. 02	0. 08	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 10			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 10	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 003			0. 004			0. 002			0. 002	0. 004	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 014			0. 016			0. 013			0. 012	0. 016	0. 012	0. 014	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 032			0. 036			0. 031			0. 026	0. 036	0. 026	0. 031	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 008			0. 010			0. 006			0. 006	0. 010	0. 006	0. 008	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 007			0. 006			0. 010			0. 006	0. 010	0. 006	0. 007	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 02			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			20. 5										20. 5	20. 5	20. 5	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	50. 8	53. 7	25. 4	26. 1	19. 8	26. 6	23. 6	37. 8	36. 4	42. 4	46. 1	23. 6	53. 7	19. 8	34. 4	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	117	51	56	64	63	56	45	58	72	74	77	57	117	45	66	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			141			124			165			112	165	112	136	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 5	0. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 5	7. 3	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 0	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 5	7. 0	7. 3	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 52	0. 62	0. 55	0. 58	0. 61	0. 47	0. 74	0. 53	0. 55	0. 30	0. 58	0. 56	0. 74	0. 30	0. 55	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			6. 4										6. 4	6. 4	6. 4	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 3										-1. 3	-1. 3	-1. 3	(-1程度以上とし、 極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			0										0	0	0	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	002	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	中城村南上原 受水点	長田配水池 系
採水場所	宜野湾市長田三丁目27番1号 ながた児童公園		

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
水温 ℃	24. 4	25. 3	24. 4	30. 5	32. 6	31. 1	29. 0	27. 0	23. 6	21. 2	19. 8	20. 4				
気温 ℃	25. 6	23. 6	24. 9	32. 2	31. 9	29. 2	29. 8	27. 0	19. 7	18. 0	15. 2	23. 4				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 07			0. 02			0. 20			0. 05	0. 20	0. 02	0. 08	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 11			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 11	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 003			0. 004			0. 002			0. 002	0. 004	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 014			0. 017			0. 015			0. 012	0. 017	0. 012	0. 014	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 032			0. 038			0. 036			0. 026	0. 038	0. 026	0. 033	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 008			0. 011			0. 007			0. 006	0. 011	0. 006	0. 008	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 007			0. 006			0. 012			0. 006	0. 012	0. 006	0. 008	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 02			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			20. 2										20. 2	20. 2	20. 2	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	50. 9	54. 0	25. 5	26. 5	20. 8	26. 2	25. 3	36. 2	36. 7	42. 5	47. 3	23. 8	54. 0	20. 8	34. 6	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	115	51	56	64	63	57	45	63	72	74	77	56	115	45	66	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			141			125			166			107	166	107	135	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 5	0. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 6	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 1	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	7. 1	7. 3	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 55	0. 63	0. 58	0. 57	0. 58	0. 57	0. 55	0. 57	0. 53	0. 38	0. 54	0. 59	0. 63	0. 38	0. 55	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			8. 0										8. 0	8. 0	8. 0	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 3										-1. 3	-1. 3	-1. 3	(-1程度以上とし、 極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			1										1	1	1	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

（ ）：水質管理目標値 *：暫定目標値

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	003	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	中城村南上原	受水点	長田第二配水池 系
採水場所	宜野湾市嘉数一丁目5番1号 嘉数高台公園			

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
水温 ℃	23. 9	24. 4	24. 5	27. 5	29. 6	30. 0	28. 7	26. 8	23. 5	21. 1	19. 5	19. 4				
気温 ℃	25. 2	24. 0	25. 1	32. 6	32. 0	29. 2	30. 5	27. 0	19. 0	19. 0	16. 2	23. 3				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 07			0. 02			0. 20			0. 05	0. 20	0. 02	0. 08	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 10			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 10	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 003			0. 005			0. 002			0. 002	0. 005	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 015			0. 018			0. 015			0. 013	0. 018	0. 013	0. 015	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 034			0. 040			0. 036			0. 027	0. 040	0. 027	0. 034	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 009			0. 011			0. 007			0. 006	0. 011	0. 006	0. 008	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 007			0. 006			0. 012			0. 006	0. 012	0. 006	0. 008	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 02			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			19. 8										19. 8	19. 8	19. 8	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	51. 1	53. 3	25. 6	26. 8	19. 6	27. 2	24. 4	37. 0	36. 8	43. 1	46. 0	23. 6	53. 3	19. 6	34. 5	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	115	52	57	64	64	58	48	64	73	74	78	57	115	48	67	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			146			124			164			106	164	106	135	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 5	0. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 8	0. 8	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 2	7. 4	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 54	0. 60	0. 56	0. 57	0. 54	0. 34	0. 51	0. 54	0. 54	0. 60	0. 42	0. 55	0. 60	0. 34	0. 53	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			7. 2										7. 2	7. 2	7. 2	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 2										-1. 2	-1. 2	-1. 2	(-1程度以上とし、 極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			1										1	1	1	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	004	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	真志喜	受水点	大山配水池 系
採水場所	宜野湾市大謝名五丁目25番13号 大謝名児童センター			

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
水温 ℃	24. 6	25. 4	24. 5	28. 8	30. 4	30. 1	29. 0	27. 0	23. 1	21. 4	20. 2	19. 5				
気温 ℃	27. 2	24. 1	25. 5	36. 7	33. 1	32. 5	32. 8	27. 9	20. 6	20. 0	19. 1	24. 5				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 09			0. 02			0. 21			0. 05	0. 21	0. 02	0. 09	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 11			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 11	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 003			0. 004			0. 002			0. 002	0. 004	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 012			0. 014			0. 013			0. 011	0. 014	0. 011	0. 012	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 028			0. 032			0. 031			0. 023	0. 032	0. 023	0. 028	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 007			0. 009			0. 006			0. 005	0. 009	0. 005	0. 007	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 006			0. 005			0. 010			0. 005	0. 010	0. 005	0. 006	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 02			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			21. 2										21. 2	21. 2	21. 2	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	49. 4	57. 8	27. 2	21. 1	19. 9	27. 1	21. 8	39. 0	37. 2	43. 6	46. 4	23. 3	57. 8	19. 9	34. 5	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	122	50	54	65	62	59	44	57	71	73	68	56	122	44	65	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			142			127			167			108	167	108	136	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 6	0. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 0	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 0	7. 3	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 70	0. 72	0. 67	0. 67	0. 72	0. 82	0. 68	0. 71	0. 58	0. 53	0. 64	0. 67	0. 82	0. 53	0. 68	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			9. 0										9. 0	9. 0	9. 0	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 4										-1. 4	-1. 4	-1. 4	(-1程度以上とし、極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			1										1	1	1	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	005	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	新城	受水点	喜友名配水池 系
採水場所	宜野湾市字宇地泊598番地 ゆうひ児童公園			

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨				
水温 ℃	25. 4	26. 9	26. 2	31. 4	33. 1	33. 2	30. 7	28. 5	25. 3	22. 5	21. 0	20. 9				
気温 ℃	27. 2	23. 8	25. 2	36. 8	32. 8	29. 5	32. 0	27. 8	21. 7	19. 5	17. 8	23. 5				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 06			0. 02			0. 17			0. 04	0. 17	0. 02	0. 07	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 11			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 11	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 004			0. 006			0. 002			0. 002	0. 006	0. 002	0. 004	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 014			0. 018			0. 017			0. 013	0. 018	0. 013	0. 016	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 034			0. 042			0. 039			0. 028	0. 042	0. 028	0. 036	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 009			0. 012			0. 007			0. 007	0. 012	0. 007	0. 009	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 007			0. 006			0. 013			0. 006	0. 013	0. 006	0. 008	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 03			0. 03			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			18. 5										18. 5	18. 5	18. 5	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	48. 6	51. 8	24. 0	24. 9	19. 6	24. 2	25. 1	34. 3	35. 0	40. 2	48. 2	22. 8	51. 8	19. 6	33. 2	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	116	53	55	63	63	58	48	65	74	76	78	53	116	48	67	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			140			124			165			105	165	105	134	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 5	0. 4	0. 7	0. 8	0. 7	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 3	7. 1	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 1	7. 4	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 55	0. 55	0. 79	0. 59	0. 53	0. 51	0. 49	0. 49	0. 58	0. 53	0. 54	0. 58	0. 79	0. 49	0. 56	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			6. 7										6. 7	6. 7	6. 7	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			1. 7										1. 7	1. 7	1. 7	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 2										-1. 2	-1. 2	-1. 2	(-1程度以上とし、 極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			0										0	0	0	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	007	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	新城	受水点	野嵩配水池 系
採水場所	宜野湾市新城二丁目41番1号 普天間中学校			

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り				
水温 ℃	24. 2	25. 3	25. 0	29. 3	30. 5	31. 1	29. 5	27. 4	23. 8	21. 2	19. 9	20. 0				
気温 ℃	26. 8	24. 2	24. 9	33. 8	32. 1	29. 2	30. 1	29. 0	22. 8	20. 5	17. 2	21. 9				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 06			0. 02			0. 18			0. 04	0. 18	0. 02	0. 08	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 11			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 11	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 004			0. 005			0. 002			0. 002	0. 005	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 014			0. 017			0. 016			0. 012	0. 017	0. 012	0. 015	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 034			0. 039			0. 037			0. 027	0. 039	0. 027	0. 034	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 010			0. 011			0. 007			0. 007	0. 011	0. 007	0. 009	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 006			0. 006			0. 012			0. 006	0. 012	0. 006	0. 008	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 02			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			18. 5										18. 5	18. 5	18. 5	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	47. 4	51. 4	24. 0	25. 1	19. 3	27. 8	22. 0	33. 9	34. 9	40. 3	44. 4	22. 8	51. 4	19. 3	32. 8	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	116	51	54	62	61	56	46	63	73	74	77	53	116	46	66	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			135			125			166			112	166	112	134	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 5	0. 4	0. 7	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 1	7. 3	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 57	0. 66	0. 53	0. 58	0. 58	0. 48	0. 56	0. 56	0. 59	0. 50	0. 57	0. 59	0. 66	0. 48	0. 56	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			8. 5										8. 5	8. 5	8. 5	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 3										-1. 3	-1. 3	-1. 3	(-1程度以上とし、 極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			0										0	0	0	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

令和6年度 水 質 試 験 検 査 結 果

検 査 機 関
厚生労働大臣登録番号第94号 株式会社 沖縄環境分析センター 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 TEL 098-897-0910(代) FAX 098-897-0957

番 号	008	事業体名	宜野湾市
水質区分	上水道（浄水）	所 属	水道施設課

採水地点	北谷浄水場 系統	新城	受水点	新城分岐	系
採水場所	宜野湾市野嵩二丁目地内				

採水年月日	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4	最 高 値	最 低 値	平 均 値	水 質 基 準 値
検査期日(自)	R6. 4. 17	R6. 5. 13	R6. 6. 11	R6. 7. 8	R6. 8. 5	R6. 9. 10	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 10	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 4				
検査期日(至)	R6. 4. 23	R6. 5. 17	R6. 6. 24	R6. 7. 12	R6. 8. 9	R6. 9. 18	R6. 10. 11	R6. 11. 15	R6. 12. 17	R7. 1. 14	R7. 2. 7	R7. 3. 11				
天 候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
水温 ℃	26. 1	26. 8	26. 0	33. 4	34. 9	33. 1	30. 1	27. 5	24. 5	21. 5	20. 2	21. 8				
気温 ℃	25. 6	23. 7	25. 3	34. 5	31. 5	30. 4	32. 3	28. 0	20. 7	20. 8	15. 8	21. 3				
基01 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
基02 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03 カドミウム及びその化合物			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
基04 水銀及びその化合物			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
基05 セレン及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基06 鉛及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基07 ヒ素及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基08 六価クロム化合物			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基09 亜硝酸態窒素			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 2										0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物			0. 06			0. 02			0. 18			0. 03	0. 18	0. 02	0. 07	1. 0 mg/L以下
基14 四塩化炭素			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基20 ベンゼン			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基21 塩素酸			0. 12			0. 07			0. 07			<0. 06	0. 12	<0. 06	0. 08	0. 6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基23 クロロホルム			0. 004			0. 005			0. 002			0. 002	0. 005	0. 002	0. 003	0. 06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基25 ジブロモクロロメタン			0. 013			0. 017			0. 015			0. 012	0. 017	0. 012	0. 014	0. 1 mg/L以下
基26 臭素酸			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン			0. 032			0. 039			0. 035			0. 026	0. 039	0. 026	0. 033	0. 1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 mg/L以下
基29 ブロモジクロロメタン			0. 009			0. 011			0. 007			0. 006	0. 011	0. 006	0. 008	0. 03 mg/L以下
基30 ブロモホルム			0. 006			0. 006			0. 011			0. 006	0. 011	0. 006	0. 007	0. 09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物			0. 02			0. 03			0. 03			0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物			<0. 03										<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物			18. 8										18. 8	18. 8	18. 8	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
基38 塩化物イオン	47. 4	52. 8	24. 2	26. 8	19. 7	25. 9	23. 8	34. 1	35. 2	40. 4	43. 9	22. 6	52. 8	19. 7	33. 1	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	118	51	53	62	61	56	45	59	73	74	74	52	118	45	65	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物			144			131			168			109	168	109	138	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤			<0. 02										<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
基42 ジェオスミン				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール				<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
基45 フェノール類			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
基46 有機物（全有機炭素TOC）	0. 6	0. 4	0. 6	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 4	0. 7	3 mg/L以下
基47 pH値	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 5	7. 2	7. 7	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 7	7. 2	7. 4	5. 8 ～ 8. 6
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50 色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	0. 5	5 度以下
基51 濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下
目標03 ニッケル及びその化合物			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下)
目標13 ジクロロアセトニトリル			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 01 mg/L以下*)
目標14 抱水クロラール			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	(0. 02 mg/L以下*)
目標16 残留塩素	0. 55	0. 59	0. 53	0. 55	0. 60	0. 65	0. 57	0. 47	0. 64	0. 46	0. 71	0. 62	0. 71	0. 46	0. 58	(1 mg/L以下)
目標19 遊離炭酸			6. 3										6. 3	6. 3	6. 3	(20 mg/L以下)
目標22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1. 6										1. 6	1. 6	1. 6	(3 mg/L以下)
目標27 ラングリア指数			-1. 2										-1. 2	-1. 2	-1. 2	(-1程度以上とし、極力0に近づけること)
目標28 従属栄養細菌			0										0	0	0	(2000 個/mL以下*)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合	上記の水質項目については水質基準に適合				

（ ）：水質管理目標値 *：暫定目標値